

◎公表すべき維持管理状況に関する情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)

・焼却処理した一般廃棄物の数量

可燃ごみ 単位:トン

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|----|----|----|
| 1号炉 | 863.3 | 955.44 | 736.27 | 1003.85 | 869.04 | 867.31 | 187.34 | 931.94 | 890.49 | | | |
| 2号炉 | 777.43 | 883.98 | 754.26 | 817.89 | 731.75 | 783.39 | 709.3 | 537.22 | 893.15 | | | |
| 合計 | 1640.73 | 1839.42 | 1490.53 | 1821.74 | 1600.79 | 1650.7 | 896.64 | 1469.16 | 1783.64 | | | |

・燃焼ガス温度等

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | 測定位置:燃焼室出口 | | | | | | | | | | | 単位:°C |
| 1号炉 | 1,020 | 1,002 | 995 | 947 | 955 | 993 | 980 | 966 | 966 | | | |
| 2号炉 | 1,011 | 1,007 | 991 | 965 | 995 | 995 | 997 | 986 | 967 | | | |
| 集塵器流入燃焼ガス温度 | 測定位置:集塵機入口 | | | | | | | | | | | 単位:°C |
| 1号炉 | 194 | 194 | 196 | 198 | 199 | 198 | 199 | 198 | 199 | | | |
| 2号炉 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 191 | 192 | 192 | 192 | | | |
| 一酸化炭素濃度 | 測定位置:誘引送風機入口 | | | | | | | | | | | 単位:ppm |
| 1号炉 | 1 | 6 | 7 | 16 | 13 | 13 | 28 | 16 | 13 | | | |
| 2号炉 | 16 | 17 | 22 | 14 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | | | |

※測定値については連続測定のため、日平均の月平均。

・ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

| 除去を行った設備 | 1号炉ガス冷却設備 | 1号炉排ガス処理設備 | 2号炉ガス冷却設備 | 2号炉排ガス処理設備 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 実施日 | 毎週金曜日もしくは土曜日 | 運転中、タイマーにて随時 | 毎週金曜日もしくは土曜日 | 運転中、タイマーにて随時 |

・排ガス測定の結果

1号炉

| 焼却炉 | 1号炉 | | | | |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|----|----|
| 採取場所 | 煙道 | 煙道 | 煙道 | 煙道 | 煙道 |
| 採取日 | H30.4.25 | H30.10.1 | | | |
| 報告日 | H30.6.18 | H30.11.1 | | | |
| 測定項目 | 基準値 | | | | |
| ばいじん(g/m ³ N) | 0.15 | 0.0039 | 0.0006 | | |
| 硫酸酸化物(m ³ N/h) | ()内の数値 | 0.12(58.8) | 0.1(58.4) | | |
| 窒素酸化物(ppm) | 250 | 130 | 130 | | |
| 塩化水素(mg/m ³ N) | 700 | 58 | 40 | | |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³) | 5 | | | | |

2号炉

| 焼却炉 | 2号炉 | | | | |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|----|----|
| 採取場所 | 煙道 | 煙道 | 煙道 | 煙道 | 煙道 |
| 採取日 | H30.4.26 | H30.10.2 | | | |
| 報告日 | H30.6.18 | H30.11.1 | | | |
| 測定項目 | 基準値 | | | | |
| ばいじん(g/m ³ N) | 0.15 | 0.0034 | 0.00029 | | |
| 硫酸酸化物(m ³ N/h) | ()内の数値 | 0.22(57.7) | 0.1(58.9) | | |
| 窒素酸化物(ppm) | 250 | 130 | 130 | | |
| 塩化水素(mg/m ³ N) | 700 | 100 | 45 | | |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³) | 5 | | | | |

※測定回数 ・ばい煙(排ガス)測定:年2回以上(大気汚染防止法施工規則第15条)

・ダイオキシン類測定:年1回以上(ダイオキシン類対策特別措置法第28条)