

◎公表すべき維持管理状況に関する情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)

・焼却処理した一般廃棄物の数量

可燃ごみ 単位:トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	697.64	773.64	677.44									
2号炉	改修工事中											
合計	697.64	773.64	677.44									

・燃焼ガス温度等

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	測定位置:燃焼室出口											単位:℃
1号炉	956	992	1003									改修工事(予定)
2号炉	改修工事中											
集塵器流入燃焼ガス温度	測定位置:集塵機入口											単位:℃
1号炉	198	198	198									改修工事(予定)
2号炉	改修工事中											
一酸化炭素濃度	測定位置:誘引送風機入口											単位:ppm
1号炉	21	13	6									改修工事(予定)
2号炉	改修工事中											

※測定値については連続測定のため、日平均の月平均。

・ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

除去を行った設備	1号炉ガス冷却設備	1号炉排ガス処理設備	2号炉ガス冷却設備	2号炉排ガス処理設備
実施日	毎週金曜日もしくは土曜日	運転中、タイマーにて随時	改修工事中	

・排ガス測定の結果

1号炉

焼却炉		1号炉			
採取場所		煙道	煙道	煙道	煙道
採取日		2020/4/22			
報告日		2020/5/22			
測定項目	基準値				
ばいじん(g/m ³ N)	0.15	<0.01			
硫酸化物(m ³ N/h)	()内の数値	0.31(59.4)			
窒素酸化物(ppm)	250	130			
塩化水素(mg/m ³ N)	700	110			
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)	5				

2号炉

焼却炉		2号炉			
採取場所		煙道	煙道	煙道	煙道
採取日					
報告日					
測定項目	基準値				
ばいじん(g/m ³ N)	0.15				
硫酸化物(m ³ N/h)	()内の数値				
窒素酸化物(ppm)	250				
塩化水素(mg/m ³ N)	700				
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)	5				

※測定回数 ・ばい煙(排ガス)測定:年2回以上(大気汚染防止法施工規則第15条)

・ダイオキシン類測定:年1回以上(ダイオキシン類対策特別措置法第28条)