

◎公表すべき維持管理状況に関する情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)

・焼却処理した一般廃棄物の数量

可燃ごみ 単位:トン

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1号炉 | 1171.81 | 1009.07 | 970 | 1013.76 | 1029.41 | 1022.99 | 976.55 | 1005.28 | 906.47 | 487.7 | 584.97 | 1079.12 |
| 2号炉 | 884.97 | 985.98 | 1054.65 | 971.47 | 975.87 | 1014.37 | 975.99 | 992.12 | 1063.52 | 1162.23 | 470.68 | 734.99 |
| 合計 | 2056.78 | 1995.05 | 2024.65 | 1985.23 | 2005.28 | 2037.36 | 1952.54 | 1997.4 | 1969.99 | 1649.93 | 1055.65 | 1814.11 |

・燃焼ガス温度等

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------|---------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | 測定位置:燃焼室出口 単位:℃ | | | | | | | | | | | |
| 1号炉 | 1,055 | 1,030 | 996 | 995 | 1,022 | 1,031 | 1,015 | 940 | 993 | 1,018 | 1,014 | 1,004 |
| 2号炉 | 1,022 | 1,016 | 956 | 893 | 9,002 | 911 | 983 | 913 | 967 | 975 | 1,005 | 989 |
| 集塵器流入燃焼ガス温度 | 測定位置:集塵機入口 単位:℃ | | | | | | | | | | | |
| 1号炉 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 194 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 2号炉 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 194 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 一酸化炭素濃度 | 測定位置:誘引送風機入口 単位:ppm | | | | | | | | | | | |
| 1号炉 | 16 | 14 | 7 | 19 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 |
| 2号炉 | 16 | 11 | 11 | 9 | 19 | 7 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 14 |

※測定値については連続測定のため、日平均の月平均。

・ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

| 除去を行った設備 | 1号炉ガス冷却設備 | 1号炉排ガス処理設備 | 2号炉ガス冷却設備 | 2号炉排ガス処理設備 |
|----------|----------------|------------|----------------|------------|
| 実施日 | 運転中、タイマーにて随時実施 | | 運転中、タイマーにて随時実施 | |

・排ガス測定の結果

1号炉

| 採取場所 | 1号炉 | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | 煙道 | 煙道 | 煙道 | 煙道 |
| 採取日 | 2022/4/26 | 2022/8/22 | 2022/12/22 | 2023/2/9 |
| 報告日 | 2022/5/31 | 2022/9/30 | 2023/1/30 | 2023/3/31 |
| 測定項目 | 基準値 | | | |
| ばいじん(g/m ³ N) | 0.15 | 0.0001 | 0.00014 | <0.01 |
| 硫酸酸化物(mN/h) | ()内の数値 | 0.2(68.0) | 0.28(68.3) | 0.22(66.13) |
| 窒素酸化物(ppm) | 250 | 160 | 180 | 150 |
| 塩化水素(mg/m ³ N) | 700 | 13 | 50 | 24 |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³) | 5 | | 0.0023 | |

※硫酸酸化物の基準値は届出値

2号炉

| 採取場所 | 2号炉 | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 煙道 | 煙道 | 煙道 | 煙道 |
| 採取日 | 2022/4/26 | 2022/8/22 | 2022/12/23 | 2023/2/9 |
| 報告日 | 2022/5/31 | 2022/9/30 | 2023/1/30 | 2023/3/31 |
| 測定項目 | 基準値 | | | |
| ばいじん(g/m ³ N) | 0.15 | 0.00007 | 0.0016 | <0.01 |
| 硫酸酸化物(mN/h) | ()内の数値 | 0.16(66.6) | 0.23(66.3) | 0.12(61.95) |
| 窒素酸化物(ppm) | 250 | 100 | 130 | 140 |
| 塩化水素(mg/m ³ N) | 700 | 16 | 43 | 38 |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³) | 5 | | 0.0088 | |

※測定回数 ・ばい煙(排ガス)測定:年2回以上(大気汚染防止法施工規則第15条)
 ・ダイオキシン類測定:年1回以上(ダイオキシン類対策特別措置法第28条)