

◎公表すべき維持管理状況に関する情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)

・焼却処理した一般廃棄物の数量

可燃ごみ 単位:トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	936.47	1,102.06	989.14	911.71	925.62	865.52	1,064.46	1,071.54	1,073.25	481.88	421.15	
2号炉	873.26	1,119.13	858.67	1,071.12	951.12	1,065.98	942.83	1,012.17	1,077.44	989.76	268.87	
合計	1809.73	2221.19	1847.81	1982.83	1876.74	1931.5	2007.29	2,083.71	2,150.69	1471.64	690.02	0

・燃烧ガス温度等

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃烧室中の燃烧ガス温度	測定位置: 燃烧室出口											単位: °C
1号炉	1012	1016	1032	1018	1012	1025	1001	1036	1029	1020	1036	
2号炉	1015	1046	1037	990	1005	1003	1019	1014	1005	1006	999	
集塵器流入燃烧ガス温度	測定位置: 集塵機入口											単位: °C
1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
一酸化炭素濃度	測定位置: 誘引送風機入口											単位: ppm
1号炉	7	8	7	12	13	11	12	11	7	10	12	
2号炉	5	8	21	11	7	8	7	10	9	7	6	

※測定値については連続測定のため、日平均の月平均。

・ガス冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

除去を行った設備	1号炉ガス冷却設備	1号炉排ガス処理設備	2号炉ガス冷却設備	2号炉排ガス処理設備
実施日	運転中、タイマーにて随時実施		運転中、タイマーにて随時実施	

・排ガス測定の結果

1号炉

焼却炉	1号炉			
採取場所	煙道	煙道	煙道	煙道
採取日	2024/4/23	2024/7/30	2024/10/30	
報告日	2024/5/14	2024/9/4	2024/12/18	
測定項目	基準値			
ばいじん(g/m ³ N)	0.15	0.00008	<0.01	0.0007
硫酸酸化物(mN/h)	()内の数値	0.46(68.4)	0.19(60.1)	0.1(69.6)
窒素酸化物(ppm)	250	130	130	120
塩化水素(mg/m ³ N)	700	26	37	21
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)	5		0.012	

※硫酸酸化物の基準値は届出値

2号炉

焼却炉	2号炉			
採取場所	煙道	煙道	煙道	煙道
採取日	2024/4/24	2024/7/31	2024/10/31	
報告日	2024/5/14	2024/9/4	2024/12/18	
測定項目	基準値			
ばいじん(g/m ³ N)	0.15	0.00006	<0.01	0.0006
硫酸酸化物(mN/h)	()内の数値	0.41(65.1)	0.15(64.21)	0.24(67.5)
窒素酸化物(ppm)	250	120	120	130
塩化水素(mg/m ³ N)	700	30	30	64
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)	5		0.0089	

※測定回数 ・ばい煙(排ガス)測定: 年2回以上(大気汚染防止法施工規則第15条)
 ・ダイオキシン類測定: 年1回以上(ダイオキシン類対策特別措置法第28条)